

№ 11210061000200667287

от «06» сентября 2021 г

(дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел. 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Корткеросского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 252,
тел. 8(8236) 92364, e-mail: ond.kortkeros@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 106/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
д. Выльыб»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Корткеросского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Носкова Александра Сергеевича от «06» сентября 2021 года № 106, в период с «08» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин. по «21» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Корткеросского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Васильевской Ксенией Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий
МДОУ «Детский сад д. Выльыб» Игушева Роза Ивановна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в здании МДОУ «Детский сад д. Выльбы», расположенного по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с. Большелуг, ул. Центральная, д. 8	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479	01.12.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Корткеросского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Коми Васильевская Ксения Александровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Направлено почтой 21.09.2021 ф.п.